



«06» 09 2015 г. № 242/200

ООО «Дельта-Т Групп»

На Ваш запрос по поводу разъяснений положений документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по системам холодоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ» (закупка № 31502168808) сообщая следующее:

1. По пункту 1 запроса: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 23 июля 2010 года № ИА/23610 «О разъяснении законодательства» носит рекомендательный характер и разъясняет положения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (утратил силу 01 января 2014 года).

АО «НПП «Исток» им.Шокина» является предприятием, осуществляющим закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупочной деятельности предприятия, утвержденного решением Совета директоров (протокол от 30 июля 2014 г. № 8/2014). Данные нормативные акты не предусматривают обязанность Заказчика размещать в ЕИС (ООС) проектно-сметную документацию. В то же время участник закупки вправе обратиться в адрес АО «НПП «Исток» им.Шокина» с соответствующим запросом о выдаче проектно-сметной документации, которая будет направлена на контактную электронную почту участника в срок, не превышающий 2 рабочих дня.

2. По пунктам 2, 4 запроса:

1	Холодильная машина с винтовым компрессором, для внутреннего монтажа, с водоохлаждаемым конденсатором (50% РЭГ):	YLCS0480HA	1 закуплена Заказчиком и не входит в состав оборудования подлежащего закупке по данному конкурсу, 1 закупается Подрядчиком	«YORK»	шт.	1 (2)	4170	2 рабочие
2	Сухой охладитель, W-образное расположение теплообменников,	GFD 090	2 закуплено Заказчиком и не входят в состав оборудования подлежащего	"Guntner"	шт.	0 (2)	2450	2 рабочие

	восемь осевых вентиляторов:		закупке по данному конкурсу					
3	Холодильная машина с винтовым компрессором, для внутреннего монтажа, с водоохлаждаемым конденсатором (50% РЭГ):	YLCS0415HA	1 закуплена Заказчиком и не входит в состав оборудования подлежащего закупке по данному конкурсу, 1 закупается Подрядчиком	«YORK»	шт.	1 (2)	3880	1 рабочая+ 1 резервная

3. По пункту 3 запроса:

Станция водоподготовки

Входные параметры – согласно ТЗ. Примечание: входная вода содержит высокое к-во Бора (192 мг/л)

Расположение – подвал, отметка -5.000

Выходные параметры: согласно Приложению № 3 к ТЗ

Дополнительно сообщаем:

- Производительность: 3.2 м3/ч, пик потребления 7.5м3/ч;
- Температура - 20 Цельсия;
- Все потребители находятся в чистом помещении и технических зонах

В объем поставки так же должны входить:

а) Приборы для онлайн измерений:

- Проводимость
- Температура
- Давление
- Поток
- Общий и органический углерод
- Частицы
- Кислород

б) Автоматизацию, кабели и междублочную обвязку

4. По пункту 5 запроса: У сухих охладителей GFD 090 одинаковая маркировка, но в номенклатуре охладителей этой модификации, с данной маркировкой, предусмотрено несколько типоразмеров, которые зависят от технических характеристик охладителя (см. Спецификацию).

5. По пункту 6 запроса: Согласно п.1.1. Технической части конкурсной документации, **в ходе выполнения работ при необходимости и соответствующем обосновании** используемые материалы и комплектующие могут быть заменены на аналоги. Параметры поставляемого оборудования указаны в Проектной документации, эквивалент не рассматривается.

Начальник отдела закупок товаров,
работ и услуг



Г.А. Агафонова