

Исх. № 180-337 дата 22.04.2015
Кому: Начальнику отдела закупок товаров, работ и услуг -
Г-же Агафоновой Галине Александровне
Организация: АО «НПП Исток»
Телефон: +7 (495) 465-88-37 Факс: +7 (495) 465-88-37
Страниц: 1
Тема: Касаемо источников бесперебойного питания для КТП-7.

Уважаемая Галина Александровна!

В документации к открытому конкурсу на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания для КТП-7, в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ» не указаны подробные технические требования к закупаемой продукции, а лишь номенклатурное название конкретного производителя. Для предложения максимально подходящего эквивалентного оборудования имеется ряд вопросов требующих обсуждения с техническими службами и эксплуатирующим персоналом:

1. Конфигурация размещения комплекса ИБП в помещении, т.е. план размещения самого ИБП, коммутационного батарейного шкафа и батарейных стеллажей.
2. Схема прокладки силовых и батарейных кабелей (снизу или сверху) для расчета длины и сечения батарейных кабелей.
3. Конфигурация системы кондиционирования помещения с обозначением направления воздушных потоков для оптимального охлаждения модулей ИБП.
4. Условия эксплуатации ИБП, включая температурный режим, уровень запыленности помещения и пороги относительной влажности. От этого зависит комплектация ИБП дополнительными опциями. Это необходимо для составления графика и стоимости сервисного обслуживания в гарантийный период.
5. Уровень нагрузки и более точные параметры расчета времени автономии ИБП. Для выбора емкости аккумуляторной батареи.
6. Характеристика основных потребителей питания и равномерность распределения нагрузки по каждой фазе.

Прошу Вас сообщить контактные данные специалистов технических служб, уполномоченных вести переговоры по вышеуказанным вопросам, для предложения Вам оборудования, максимально удовлетворяющего техническим требованиям.

С уважением,
Директор департамента
по работе с ключевыми клиентами



Е.А.Дергачев